


МБУДО "Станция юных техников"
Информация

об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2018

Номер предписания	Номер пункта предписания	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
Роспотребнадзор				
4632/с от 29.09.2017	1	Нарушение требований п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями и дополнениями в части оснащения подставкой для ног рабочих мест сотрудников МБУДО «СИУТ», оборудованных ПВЭМ, 7 рабочих мест	07.09.2018	Устранено
4632/с от 29.09.2017	2	Нарушение требований п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями и дополнениями в части оснащения рабочего места преподавателя, оборудованного ПВЭМ ТОО «Компьютерный дизайн», рабочим стулом для работы на ПВЭМ	07.09.2018	Устранено
4632/с от 29.09.2017	3	Нарушение требований п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части доведения показателей освещенности до нормируемого уровня на рабочем месте преподавателя ТОО «Полет»	07.09.2018	Устранено

4632/с от 29.09.2017	4	Нарушение требований п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части доведения показателей относительной влажности воздуха до нормируемых уровней на рабочих местах преподавателей в кабинетах №№308, 307, 305, 304, 302, 301, 312, 309, 102, 101. Всего 10 рабочих мест	07.09.2018	Устранено
-------------------------	---	--	------------	-----------

Директор МБУДО "СЮТ"  Л.И. Абдраязкова

Исполнитель: Карпенко Оксана Евгеньевна
22-45-22